

# 〇〇ビル 工事中の消防計画

## 1 (計画の適用範囲)

この工事中の消防計画は、〇〇ビルに工事部分に出入りする者すべての者に適用する。  
ただし、本計画に定める以外の事項については、既定の消防計画によるものとする。

## 2 (工事計画及び施工)

### (1) 工事概要

〇〇ビル2階の事務所(□□商事)を撤去し、新規に飲食店(居酒屋△△)が入店するのに伴う内装改修(天井張替、間仕切り位置変更)、厨房設備の設置、空調設備の改修、消防用設備等(自火報、誘導灯)の工事を行う。

### (2) 工事日程表:【 図面の添付 有・無】

工事期間 平成〇〇年〇月〇〇日から平成〇〇年〇月〇〇日まで

工事時間 午前〇時〇〇分から午後〇時〇〇分まで(休日も同様の時間帯)

夜間工事 〇月〇〇日から〇月〇〇日の間は、午後〇時〇〇分まで。

### (3) 工事範囲:【 図面の添付 有・無】位置は、平面図に記載。

### (4) 機能に支障を生じる消防用設備等

有・無 設備名 ・ 屋内消火栓設備 ・ 自動火災報知設備  
・  
・

### (5) 機能に支障を生じる避難設備等

有・無 設備名 ・ 防火設備 ・ 非常用進入口  
・  
・

### (6) 火気を使用する設備器具(以下、「火気設備器具」という。)等の使用等

有・無 設備名 ・ ガス溶断機 ・ 電気溶接機 ・ 電気サンダー

### (7) 危険物等を取り扱う作業等

有・無 品名 ・ 合成エナメル塗料 ・ 合成樹脂塗料用シンナー

### (8) 連絡先

会社名 〇〇ビル事務所 責任者名 〇〇 〇〇 TEL 058-〇〇〇-〇〇〇

会社名 〇〇建設(株)現場事務所 責任者名 〇〇 〇〇 TEL 05〇-〇〇〇-〇〇〇

### (9) 緊急連絡先

会社名 〇〇建設株式会社 責任者名 〇〇 〇〇 TEL 058-〇〇〇-〇〇〇

会社名 責任者名 TEL 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇

### (10) その他:下請け業者名等

会社名 〇〇設備株式会社 責任者名 〇〇 〇〇 TEL 058-〇〇〇-〇〇〇

会社名 〇〇消防設備株式会社 責任者名 〇〇 〇〇 TEL 058-〇〇〇-〇〇〇

## 機能に支障を生じる消防用設備等の代替措置等に関すること。

第1 消防用設備等			
設備名	区 域	支障を生じる期間	代替措置の概要
屋内消火栓設備	○階工事部分 全域	○月○日 ○時○分～ ○月○日 ○時○分	消火器を使用不能な屋内消火栓箱の付近に1本ずつ増設。 使用可能な屋内消火栓にホースを2本増設。
自動火災報知設備	○階工事部分 全域	○月○日 ○時○分～ ○月○日 ○時○分	感知器を仮設工事し機能を確保。 携帯用拡声器を備え付ける。
第2 管理の方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防火管理責任者及び警備員等による巡回の回数を増やす等、監視体制を強化する。(○時間ごとに巡回を実施する。</li> <li>2. 機能を停止する消防用設備等の種類、停止時間及び停止部分は、必要最小限にする。</li> <li>3. 機能を停止する工事は、営業時間外に行う。</li> <li>4. 工事終了後、防火管理責任者等が点検を実施し、再度警備員等による点検を実施する。</li> <li>5. 機能を停止する場合は、消防機関と協議する。</li> </ol>		